

Dodatečná informace č. 2 k Veřejné zakázce „Turbínové plynoměry 2017 - 2019“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 20.7.2015 pod evid. č. VZ: 518446 (dále jen „Veřejná zakázka“)

1. Zadavatel upravuje Přílohu č. 1 Kvalifikační dokumentaci „Technické parametry vzorků“ k veřejné zakázce takto:

Stávající text v bodě 3.2.6, první věta se ruší a nahrazuje tímto textem:

„Pro turbínové plynoměry v provedení DN 80 až DN 200 a tlakovém provedení PN 10, PN 16 a PN 40 je jako materiál tělesa třeba použít ocelolitinu, **svařovanou ocel** nebo tvárnou litinu GGG 40.“

2. S ohledem na provedenou změnu KD zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, čímž mění první větu v bodě 4 KD takto:

„Lhůta pro podání žádosti končí dne 29. září v 10:30 hodin.“