

## PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

**KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLÁBECH, ROŠTECH, PLASTOVÝCH TRUBKÁCH.**

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TN-C-S**

# PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

**JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY**

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ZÁKLADNÍ

## JE PROVEDENA IZOLACIJA KRYTÍM

## OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PRI PORUŠE

AUTOMATICKYM ODPJOJENIM OD ZDROJE DLE CL. 411.1, 2, 3, 4 a 7

### LEGENDA:

## SILNOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY

## SLABOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY


## SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

## ZAŘÍZENÍ MAR

## ROZVÁDĚČ

- ▶ 1 KABELOVÁ TRASA - STAVAJÍCÍ
- ▶ 2 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20
- ▶ 3 KABELOVÁ TRASA - 2x TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20
- ▶ 4 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN25
- ▶ 5 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 50x50mm
- ▶ 6 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 200x100mm

Revize		
Datum		
Provedl		
Kontroloval		
Schválil		



**PROSPECT spol. s r. o.**  
 VYSTAVNI 8, PSC 709 00  
 OSTRAVA – MARKET  
 Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

PROJEKTOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL	Petr Endryáš Ing. Jiří Stoch Ing. Jiří Stoch
--	--

Stavebník : Město Bruntál	
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa	
Část : D.2.13.2 PS302 SŘTP	
Č. zakázky	14003-12
Kótováno v	mm
Měřítko	1:150
Datum	02/2014
Stupeň	DPS
CAD	

Odsch :  Dispozice PS 207, PS 208	Převodní výkres
	14003-12-12 1/1