

10_1_2	Specifikace	Investor : Město Bruntál	Zak. č. : 2528/DPS-2013	Datum : 02/2014
		Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 110	Arch. č. : 2528_01	OBSAH

<i>Ozn.</i>	<i>DRUH PSV</i>	<i>LIST ČÍSLO</i>
01 až 10	VZDUCHOTECHNIKA	list 01
01 až 10	VYTÁPĚNÍ	list 02

Vzduchotechnika

Investor : Město Bruntál

Zak. č. : 2528/DPS-2013

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 110

Arch. č. : 2528_01

Položka	Popis položky	Označení	Počet kusů
	Zařízení č.1		
1	protidešťová žaluzie se sítím a rámem, 315*315 mm, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
2	potrubí čtyřhranné 315*315, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 450 mm, volné konce bez přírub		1
3	nástěnná krycí mřížka čtyřhranná 315*315 mm, pozinkovaná		1
	Zařízení č.2		
4	axiální ventilátor do potrubí, přírubový DN 200, Q = 450 m ³ /hod, 0,040 kW/230 V		1
5	samočinná klapka čtyřhranná, sací pro DN 200, se sítím a rámem		1
6	ochranná mřížka DN 200, na přírubu		1
7	potrubí kruhové DN 200, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 450 mm, volný konec + příruba		1
8	samočinná klapka čtyřhranná, výfuková, 200*250 mm, se sítím a rámem, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
9	potrubí čtyřhranné 200*250, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,63 mm, dl.450 mm, volné konce bez přírub		1
10	nástěnná krycí mřížka čtyřhranná 200*250 mm, pozinkovaná		1