

<b>5_2_2</b>	<b>Specifikace</b>	Investor : Město Bruntál	Zak. č. : 2528/DPS-2013	Datum : 02/2014
		Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 105	Arch. č. : 2528_01	OBSAH

<b>Ozn.</b>	<b>DRUH PSV</b>	<b>LIST ČÍSLO</b>
01 až 39	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	list 01 až 02

**Vzduchotechnika**

Investor : Město Bruntál

Zak. č. : 2528/DPS-2013

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 105

Arch. č. : 2528\_01

<b>Položka</b>	<b>Popis položky</b>	<b>Označení</b>	<b>Počet kusů</b>
	<b>Zařízení č.1</b>		
1	protidešťová žaluzie se sítím a rámem, 315*315, listy z hliníkového plechu pozední rám hliník (alt. ocel s nátěrem RAL)		1
2	potrubí DN 400, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, dl. 650 mm, příruby		1
3	oblouk DN 400/90°, vzduchotechnický, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, příruby		1
4	potrubí DN 400, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, dl. 750 mm, příruby		1
5	potrubí DN 400, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, dl.1000 mm, příruby		5
6	nástěnná krycí mřížka kruhová, DN 400, pozinkovaná, přírubová		1
7	objímky pro kotvení potrubí DN 400		5
8	axiální ventilátor nástěnný DN 400, Q = 5080 m <sup>3</sup> /hod, 0,290 kW/230 V		2
9	plastová venkovní žaluzie nástěnná, samotížná pro ventilátor DN 400		2
10	potrubí kruhové DN 400, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 500 mm, volné konce bez přírub		2
	<b>Zařízení č.2</b>		
11	protidešťová žaluzie se sítím a rámem, 315*315 mm, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
12	potrubí čtyřhranné 315*315, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 500 mm, volné konce bez přírub		1
13	nástěnná krycí mřížka čtyřhranná 315*315 mm, pozinkovaná		1
14	axiální ventilátor nástěnný DN 315, Q = 2074 m <sup>3</sup> /hod, 0,120 kW/230 V		1
15	plastová venkovní žaluzie nástěnná, samotížná pro ventilátor DN 315		1
16	potrubí kruhové DN 315, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 500 mm, volné konce bez přírub		1

<i><b>Položka</b></i>	<i><b>Popis položky</b></i>	<i><b>Označení</b></i>	<i><b>Počet kusů</b></i>
	<b>Zařízení č.3</b>		
17	diagonální ventilátor do potrubí, Q = 350 m <sup>3</sup> /hod, 0,040 kW/230 V		2
18	plastová venkovní žaluzie samotížná DN 125		2
19	talířový ventil stropní, DN 100		4
20	flexohadice hliníková, DN 100, DL. 3,0 M		2
21	flexohadice hliníková, DN 125, DL. 1,0 M		2
22	odbočka 45° DN 125/100, pozinkovaná		2
23	přechod osový DN 100/125, pozinkovaný		2
24	potrubí kruhové DN 315, vzduchotechnické, z pozinkovaného pechu tl. 0,63 mm, dl. 300 mm, volné konce bez přírub		2
	<b>Zařízení č.4</b>		
25	axiální ventilátor nástěnný DN 200, Q = 450 m <sup>3</sup> /hod, 0,035 kW/230 V		1
26	plastová venkovní žaluzie nástěnná, samotížná pro ventilátor DN 200		1
27	potrubí kruhové DN 200, vzduchotechnické, z pozinkovaného pechu tl. 0,63 mm, dl. 550 mm, volné konce bez přírub		1