

11_1_2	Specifikace	Investor : Město Bruntál	Zak. č. : 2528/DPS-2013	Datum : 02/2014
		Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 111	Arch. č. : 2528_01	OBSAH

Ozn.	DRUH PSV	LIST ČÍSLO
01 až 14	VZDUCHOTECHNIKA	list 01

Vzduchotechnika

Investor : Město Bruntál

Zak. č. : 2528/DPS-2013

Akce : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - SO 111

Arch. č. : 2528_01

Položka	Popis položky	Označení	Počet kusů
	Zařízení č.1		
1	protidešťová žaluzie se sítím a rámem, 400*400 mm, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
2	potrubí čtyřhranné 400*400 mm, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 450 mm, volné konce bez přírub		1
3	nástěnná krycí mřížka čtyřhranná 400*400 mm, pozinkovaná		1
4	protidešťová žaluziová klapka sací pro DN 315, se sítím a rámem, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
5	potrubí DN 315, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, dl. 500 mm, VK + příruba		1
6	oblouk DN 315/90°, vzduchotechnický, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, příruby		1
7	radiální ventilátor do kruhového potrubí DN 315, z ocelového pozinkovaného plechu, Q = 1650 m3/hod, 285 W/230 V, včetně pružných manžet a konzoly pro kotvení ve vertikální poloze		1
8	potrubí DN 315, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, dl.1000 mm, příruby		3
9	oblouk DN 315/45°, vzduchotechnický, z pozinkovaného plechu tl.0,80 mm, příruby		1
10	krycí mřížka kruhová DN 315, pozinkovaná, přírubová		1
11	objímky pro kotvení potrubí DN 315		3
	Zařízení č.2		
12	protidešťová žaluzie se sítím a rámem, 400*400 mm, listy z hliníkového plechu, pozední rám hliník (alternativa ocel s nátěrem RAL)		1
13	potrubí čtyřhranné 400*400 mm, vzduchotechnické, z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, dl. 450 mm, volné konce bez přírub		1
14	nástěnná krycí mřížka čtyřhranná 400*400 mm, pozinkovaná		1