

## PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

**KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH, ROŠTECH, PLASTOVÝCH TRUBKÁCH,**

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TTN-C-S**

## PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

**JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY**

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ZÁKLADNÍ

JE PROVEDENA IZOLACI A KRYTÍM

**AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 411.1, 2, 3, 4 a 7**

### LEGENDA:

## SILNOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY

## SLABOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY

- **SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ**

## ZAŘÍZENÍ MAR

ROZVÁDĚČ

## ►1 KABELOVÁ TRASA - STÁVAJÍCÍ


2 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20

3 KABELOVÁ TRASA - 2x TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20

4 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN25

5 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 50x50mm

6 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 200x100mm

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div><div>PROJEKTOVAL Petr Endryáš KONTROLOVAL Ing. Jiří Stoch SCHÁLL Ing. Jiří Stoch Č. zakázky 14003-11 Kórováno v mm Měřtko Datum 02/2014 1:150 Stupeň DPS CAD</div></div>				
Stavebník : Město Bruntál				
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa				
Část : D.2.12.2 PS301 Provozní rozvody silnoproudu				
Obsah : Dispozice PS 207, PS 208				
14003-11-10			Lst 1/1	