

## M1:75

• **RÉGISTR ZE ŽEBROVANÝCH TRUBEK  
OČIŠTĚNÍ, OCHRANÝ NÁTĚR**

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (90°)	STÁVAJÍCÍ
TOPNÁ VODA - VRÁT (70°)	



# Vzduchotechnika

## Vytápění

# DRUH TĚLESA

- STÁVAJÍCÍ ZÁŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDE ZPĚTNĚ OSAZENO PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
- ZÁŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDE OSAZENO DO STAVEBNĚ PŘÍPRAVENÝCH OTVORŮ
- VEŠKERÉ SOUČÁSTI VĚTRÁNÍ JSOU VYSPECIFIKOVÁNY V p.č. 10.1.2

- VEŠKERÉ SOUČÁSTI VYTÁPĚNÍ JSOU VYSPECIFIKOVANY V PŘÍLOZE Č.10.1.12
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOV PROVEDENY PO OVĚŘENÍ SKUTEČNOSTIHO STAVU
- U STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES PROVĚST VÝMĚNU ŠROUBENÍ
- STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ REGISTRY BUDOV OPATŘENY NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM, BARVA BILÁ
- PŮVODNÍ TEPELOVODNÁ SOUSTAVA BUDE NAHRAZENA NOVOU, TYP VIZ STÁVAJÍCÍ SOUSTAVA NOVEJŠÍ
- PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PROVĚST TLAKOVOU ZKOUŠKU, DOPORUČENÍ 48 hrd

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

**KONEKO**  
TEL.: (+420) 596 633 836  
FAX: (+420) 596 633 836  
E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor : **Město Bruntál**

Název přílohy :	VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ Půdorys přízemí
Objekt :	SO 110 Odvodnění kalu

řivní číslo :	2528_01	Měřtko :	1 : 75	DPS	02/2014
---------------	---------	----------	--------	-----	---------

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMÁM