

## PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

**KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLÁBECH, ROŠTECH, PLASTOVÝCH TRUBKÁCH.**

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TN-C-S**

# PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

**JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY**

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

**OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝMI DOTYKOVÝMI NAPĚTÍM ZÁKLADNÍ**

JE PROVEDENA IZOLACIJA KRY I IM

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PŘI PORUŠĚ

AUJOMAILICTM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE GL. 411.1, 2, 3, 4 a /

### LEGENDA:

## SILNOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY

## SLABOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY

## SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

## ZAŘÍZENÍ MAR

ROZVÁDĚČ

## 1 KABELOVÁ TRASA - STÁVAJÍCÍ


2 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN200

### 3 KABELOVA TRASA - 2x TRUBKA ČERNA TUHA, UV STABILNI, DN20

#### 4 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN25

5 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 50x50mm

6 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 200x100mm

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORKÝ Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div><div>Stavebník : Město Bruntál</div><div>Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa</div><div>Část : D.2.13.2 PS302 SŘTP</div><div>Osobn : Dispozice PS 207, PS 208</div></div>				
PROJEKTOVAL		Petr Endryáš		
KONTROLOVAL		Ing. Jiří Stach		
SCHVÁLIL		Ing. Jiří Stach		
Č. zakázky	14003-12			
Kótováno v	mm	Měřítko		
Datum	02/2014	1:150		
Stupeň	PS			
CAD				
Původní výkres				
14003-12-13		Lst		
1/1				