



Poznámka

- Před zahájením montáží nutno zkoordinovat trasy VZT s ostatními profesemi - veškeré rozměry VZT elementů ověřit před započítím montáží
- Případné změny vždy koordinovat s projektantem VZT a stavby
- Přesné umístění koncových prvků VZT koordinovat s projektantem EI/Interiéru resp. upřesnit při montáží
- Ovládání VZT zařízení řeší profese VZT v součinnosti s profesí EI
- Otvory a prostupy řeší profese stavba
- Do samostatných kabiněk s toaletní mísou budou osazeny plastové dveřní mřížky a nebo budou podříznuty dveře alespoň o 15 mm!!!

Legenda místností

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
---	----	----
P.1	JÍDELNA 1	28,02
P.2	JÍDELNA 2	27,88
P.3	PŘÍPRAVNA JÍDEL	16,13
P.4	ŠATNA PRÍZEMÍ	21,25
P.5	MÍSTNOST OPS	16,85
P.6	SKLAD ŠPIN.PRÁDLA	14,94
P.7	SKLAD II.	7,34
P.8	WC INV.	6,02
P.9	CHODBA I.	6,78
P.10	CHODBA II.	24,41
P.11	CHODBA III.	5,60
P.12	WC ŽENY	1,68
P.13	CHODBA IV.	6,03
P.14	ZÁDVEŘÍ	4,48

Kótováno v koordinačních rozměrech, nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby, jedná se o dokumentaci pro územní a stavební řízení. Tato dokumentace nenahrazuje jiný stupeň projektové dokumentace

±0,000 = 545 BPV
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.Virág Vojtěch			
ZODP. PROJEKTANT Ing.Virág Vojtěch			
VYPRACOVAL Ing. Petr Blažek, Bc. Martin Jašek			
INVESTOR MěÚ Bruntál, Nádražní 20			
DENNÍ STACIONÁŘ			
D.1.4a - vzduchotechnika a vytápění			
Půdorys 1PP - vzduchotechnika			
FORMÁT A2	DATUM 10/2016	STUPEŇ Stavební záměr	Č. ZAKÁZKY 2016/001
MĚŘÍTKO 1:50			
Č. VÝKRESU V11		ID REVIZE	