



LEGENDA PZTS:

- PZTS ústředna
- Napájecí zdroj
- Siréna
- Klávesnice
- PIR detektor pohybu
- Magnetický kontakt
- Montážní krabice s tamperem
- Opticko-kouřový hlásič
- Tlačítko nouzového volání
- Světlo nouzového volání
- Zvonek nouzového volání
- Linkový modul, expander
- 2x2x0,5+2x1 mm sběrnice kabel
- FI-H06 - napojení čidel

ČÍSLOVÁNÍ ČIDEL PZTS:

- L1-13-0x
- POŘADOVÉ ČÍSLO SMYČKY ČIDLA (01-08)
- ČÍSLO EXPANDERU NA SBĚRNICI
- ČÍSLO SBĚRNICE PZTS/L0,1

| | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------|---------|---------|
| Stupeň PD | Dokumentace provedení stavby | | | | |
| Část PD | D.1.4.e Zařízení silnoproudých a slaboproudých zařízení, včetně bleskosvodu | | | | |
| Objekt | Renovace budovy SMETANOVA 21A - Denní stacionář p.č. 2866, k.ú. Bruntál-město | | | | |
| Investor | Město Bruntál, Nádražní 994/ 20, Bruntál, IČ 00295892 | | | Datum | 10/2016 |
| Vypracoval | Ing. Tomáš Marušák | Zodp. projektant | Ing. T. Marušák | Měřítka | - |
| | | | | Revize | - |
| Název | Schéma PZTS | | | Č.výkr. | 54 |