



Legenda místností

č.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.1	ŠATNA ZAMĚST.	11,99
2.2	MÍSTNOST I.	27,93
2.3	MÍSTNOST II.	38,58
2.4	CHODBA I.	10,93
2.5	CHODBA II.	7,13
2.6	PŮDA	20,19
2.7.	WC ZAMĚST. MUŽI	8,21
2.8.	ÚKLID.KOMORA	2,00
2.9.	SKLAD ČIST. PRÁDLA	2,12

Kótováno v koordinačních rozměrech, nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby, jedná se o dokumentaci pro územní a stavební řízení. Tato dokumentace nenahrazuje jiný stupeň projektové dokumentace

±0,000 = 545 BPV
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT	Ing.Virág Vojtěch
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Virág Vojtěch
VYPRACOVAL	Ing. Petr Blažek, Bc. Martin Jašek
INVESTOR	MěÚ Bruntál, Nádražní 20

DENNÍ STACIONÁŘ

D.1.4a - vzduchotechnika a vytápění

Půdorys 2NP - vzduchotechnika

FORMÁT A2	DATUM 10/2016	STUPEŇ Stavební záměr	Č. ZAKÁZKY 2016/001
--------------	------------------	--------------------------	------------------------

MĚŘÍTKO 1:50

Č. VÝKRESU V13	ID REVIZE
-------------------	-----------

Poznámka

- Před zahájením montáží nutno zkoordinovat trasy VZT s ostatními profesemi - veškeré rozměry VZT elementů ověřit před započítím montáží
- Případné změny vždy koordinovat s projektantem VZT a stavby
- Přesné umístění koncových prvků VZT koordinovat s projektantem EI/Interiéru resp. upřesnit při montáži
- Ovládání VZT zařízení řeší profese VZT v součinnosti s profesí EI
- Otvory a prostupy řeší profese stavba
- Do samostatných kabiněk s toaletní mísou budou osazeny plastové dveřní mřížky a nebo budou podříznuty dveře alespoň o 15 mm!!!