



Legenda místností

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.1	DENNÍ MÍSTNOST	46,01
1.2	ODPOČÍVÁRNA	29,90
1.3	WC INVALIDI	9,96
1.4	WC ZENY	5,72
1.5	WC MUZI	6,28
1.6	TERASA	13,32
1.7	PROVOZNÍ MÍSTNOST	5,12
1.8	CHODBA I.	20,08
1.9	CHODBA II.	21,33
1.10	WC ZAMESTN.ŽENY I.	1,60
1.11	WC ZAMESTN.ŽENY II.	1,59

Kótováno v koordinačních rozměrech, nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby, jedná se o dokumentaci pro územní a stavební řízení. Tato dokumentace nenahrazuje jiný stupeň projektové dokumentace

±0,000 = 545 BPV
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT				Ing.Virág Vojtěch
ZODP. PROJEKTANT				Ing.Virág Vojtěch
VYPRACOVAL				Ing. Petr Blažek, Bc. Martin Jašek
INVESTOR				MěÚ Bruntál, Nádražní 20
DENNÍ STACIONÁŘ				
D.1.4b - zdravotně technická instalace				
Půdorys 1NP - vzduchotechnika				
FORMÁT A2	DATUM 10/2016	STUPEŇ Stavební záměr	Č. ZAKÁZKY 2016/001	
MĚŘÍTKO		1:50		
Č. VÝKRESU		ID REVIZE		
V12				

Poznámka

- Před zahájením montáží nutno zkoordinovat trasy VZT s ostatními profesemi - veškeré rozměry VZT elementů ověřit před započítím montáží
- Případné změny vždy koordinovat s projektantem VZT a stavby
- Přesné umístění koncových prvků VZT koordinovat s projektantem EI/Interiéru resp. upřesnit při montáží
- Ovládání VZT zařízení řeší profese VZT v součinnosti s profesí EI
- Otvory a prostupy řeší profese stavba
- Do samostatných kabiněk s toaletní mísou budou osazeny plastové dveřní mřížky a nebo budou podříznuty dveře alespoň o 15 mm!!!