



ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KOTEVNÍHO BLOKU						
VÝŠKA STOŽÁRU (m)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	OZNAČENÍ NA VÝKRESE 03.2
5	550	1200	150	800	425	C
10	900	1700	250	1500	525	A, B

POZNÁMKA:

ROZMĚRY ZÁKLADU PRO STOŽÁR JSOU STANOVENY PRO TABULKOVOU ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ ZEMINY $R_{dt} = \min. 100 \text{ kPa}$. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT KONTROLNÍ VÝPOČET PRO SKUTEČNOU ÚNOSNOST PŮDY, NA ZÁKLADĚ ZATÍŽENÍ OD POUŽITÉHO STOŽÁRU A POUŽITÝCH SVÍTIDEL. TÍMTO VÝPOČTEM MŮŽE STATIK NAVRHNOUT KOREKCI V ROZMĚRU BETONOVÉHO ZÁKLADU. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝKOPEM SE V PODLOŽÍ POTVRDÍ VYSOCE PLASTICKÉ SOUDRŽNÉ (JÍLOVÉ) ZEMINY S MALÝM KOEFICIENTEM PROPUSTNOSTI, JE TŘEBA KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ POVOLAT GEOLOGA, RESP. STATIKA.

INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČL. 48 ČSN 73 3050. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL POSTUPOVAT DLE ČL. 54 A 55 VÝŠE CITOVANÉ NORMY.

ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO



AKTÉ PK s.r.o.
nám.T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
tel.,fax.:577 011 156
e-mail: zlin@akte.cz

ČÍSLO PARÉ

AUTOR PROJEKTU
ING.JAN DIVILÁ

VYPRACOVAL
LADISLAV PLEVA

ODP.PROJEKTANT
PROFESE ELEKTRO
ING. JAR. KRÍŽ

VED.PROJEKTANT
ING. JAN DIVILÁ

ARBOREA Březová s.r.o.
zahradní a krajinná architektura
Březová 96, 763 15 Slušovice
tel.,fax.:577 983 342
e-mail: arborea@volny.cz

OBJEDNATEL MĚSTO BRUNTÁL, Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1

OBEC: BRUNTÁL

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ

NÁZEV STAVBY

**REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
– BRUNTÁL – KVĚTNÁ, 2.ETAPA
SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

OBSAH

ŘEZ ZÁKLADEM PRO STOŽÁRY

DATUM 03/2017

FORMÁT 1A4

ČÍSLO ZAKÁZKY Z17-042

STUPEŇ DPRS

MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU

N

03.4