



Příprava pro založení prvku  
(varianta s kruh. bedněním - finální povrch z lité gumy)

A - patka 450x450 mm, opatřit kruhovým bedněním Ø250 mm, s.h= -0,8, h.h = -0,1 (4x)

s.h. = úroveň spodní hrany

h.h. = úroveň horní hrany

Vnitřní prostor bednění musí zůstat volný.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (litá guma)

Příprava pro založení herního prvku

# Lezecká sestava