



SOUŘADNICE STŘEDŮ ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ PODLE SOUŘADNIC JTSK

D17	-527251,124	-1079462,790
D18	-527260,576	-1079465,335
C20	-527308,379	-1079464,189
D21	-527329,685	-1079481,591
D22	-527350,273	-1079489,679
D23	-527361,410	-1079521,138
D24	-527386,523	-1079547,189
D25	-527380,107	-1079580,244
D26	-527390,199	-1079607,106
D27	-527357,783	-1079614,186
D28	-527400,281	-1079633,971
D29	-527412,170	-1079682,960
C30	-527335,146	-1079516,491
C31	-527335,560	-1079523,349
C32	-527333,984	-1079551,159
C33	-527329,866	-1079621,323
C34	-527352,216	-1079639,751
C35	-527380,689	-1079658,419
C36	-527346,056	-1079680,396
C37	-527331,893	-1079584,576
C38	-527314,927	-1079542,332
C39	-527299,626	-1079521,705
C40	-527281,398	-1079521,705

LEGENDA ZNAČEK

RUŠENÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO VO

⊗ D18,19 SILNIČNÍ SVÍTIDLO LED 75W NA STOŽÁRU 10m, S VÝLOŽNÍKEM 2,5m

⊗ D21-29 SILNIČNÍ SVÍTIDLO LED 67W NA STOŽÁRU 10m, S VÝLOŽNÍKEM 1,5m

⊗ D17 SILNIČNÍ SVÍTIDLO LED 67W NA STOŽÁRU 10m, S VÝLOŽNÍKEM 1,5m

⊗ C ZÁKLAD A KABEL PŘÍPRAVEN V LETAPĚ

⊗ C SADOVÉ SVÍTIDLO LED 33W NA STOŽÁRU 5m

— KABEL CYKY 4x16 V CHRANIČCE KOPOFLEX+REZERVNÍ CHRANIČKA KOPOFLEX

----- 2 x REZERVNÍ CHRANIČKA KOPOFLEX

UVEDENÉ SOUŘADNICE JSOU INFORMATIVNÍ,
ZÁKLAD UMÍSTIT STŘEDEM cca 0,5m OD OBRUBNÍKU CHODNIKU a 1m OD OBRUBNÍKU KOMUNIKACE
Kabel uložit ve výkopu, viz. řez a stranově uložit 0,5-1m od obrubníku chodníku, dle místních podmínek.
Kabel bude po položení zaměřen a jeho trasa bude zakreslena do výkresu skutečného provedení.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,230/400V,TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3: AA3, AA4, AB8, AD4, AF3



AKTIVITA 03/2017
nám.T.G.Moskova 228/3 760 01 Zlín
tel./fax:577 011 156
e-mail: zlin@ek.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO

ČÍSLO PARÉ		AUTOR PROJEKTU VYPRACOVAL		ODP.PROJEKTANT		VED.PROJEKTANT	
ING.JAN DWILA		LAOISLAV PLEVA		ING. JAR. KRÍZ		ING. JAN DWILA	
OBJEDNATEL		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
MÁZEJ STAVBY		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
SO 03 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
OSSAH		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
SITUACE — OSVĚTLENÍ		MĚSTO BRUNTÁL		Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	

ARMOREL, Brezová Srdce, s.r.o.
Zoborová 96, 763 15 Sušovice
tel./fax:577 983 342
e-mail: armorel@volny.cz

DATUM 03/2017
FORMÁT A4
ČÍSLO ZAKÁZKY 217-042
STUPEŇ DPS
MĚŘÍTKO 1:500
Č. VÝKRESU 03.2