

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Vážená paní, Vážený pane.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace se týkají zadávacího řízení pod názvem „**Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále**“

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedeny níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v bodu 46 Zadávací dokumentace, Technická kvalifikace, kritéria technické kvalifikace podle § 79 Zákona, požaduje mimo jiné i Tartan TPV: Technický list TPV granulátu prokazující shodu nabízeného granulátu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci, atest a protokol z akreditované laboratoře dle ČSN EN 14877 k povrchu TPV dvouvrstvému (10+3mm) vodopropustnému pro atletické sportovní povrchy. Bude zadavatel akceptovat doložení hodnotnějšího EPDM granulátu a následnou realizaci stejného vodopropustného sportovního povrchu s hodnotnějším granulátem EPDM než granulátem TPV? EPDM granulát je používán většinou firmami nejen na českém trhu. V příloze zasíláme vyjádření naší společnosti a porovnání EPDM a TPV granulátu.

Vyjádření k dotazu č. 1:

Zadavatel nebude připouštět doložení jiných materiálů než těch, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. TPV je označení komponentu (pouze části) hotového výrobku, který splňuje veškeré vlastnosti pro požadovanou technologii systémů sportovních povrchů v úrovni vysoké kvality a stabilně stálých technických parametrů. Záměna použitých materiálů je nepřijatelná, pokud navrhovaný materiál nebude minimálně splňovat požadované technické parametry uvedené v projektové dokumentaci. Konkrétní požadavky na TPV granulát jsou specifikované požadavkem na atest a protokol akreditované laboratoře dle ČSN EN 14877 k povrchu TPV dvouvrstvému (10+3mm) vodopropustnému pro atletické sportovní povrchy.

Dotaz č. 2:

Dále zadavatel požaduje víceúčelový vpichovaný koberec s platným certifikátem ITF 1 slow, což není kritérium kvality nýbrž rychlosti povrchu a toto kritérium splňuje pouze jeden typ trávníku na trhu, což je z našeho pohledu diskriminující. Bude zadavatel akceptovat umělý trávník obdobné kvality s certifikátem ITF 2 medium slow nebo certifikátem ITF 3 medium? Vzhledem k tomu, že se jedná o víceúčelové hřiště, je požadavek zadavatele na certifikát ITF (Mezinárodní tenisové federace) nepřiměřený.

Vyjádření k dotazu č. 2:

Pokud se týká požadavku na víceúčelový vpichovaný koberec s platným certifikátem ITF 1 slow, zadavatel požaduje uvedený typ trávníků vzhledem k tomu, že bude využíván zejména pro potřeby školy, nacházející se v areálu, s rozšířeným vzdělávacím programem pro výuku tenisu. Zadavatel po dohodě se školským zařízením reaguje na potřeby školy.

Zadavatel dále upozorňuje všechny potenciální uchazeče, že realizace této zakázky není jenom o „TPV granulátu“, ale součástí zakázky jsou i další stavební aktivity. Tento materiálový komponent lze popsat jako subdodavatelské plnění, tak jak je zvykem i u jiných stavebních zakázek. Zákon o veřejných zakázkách tuto možnost nezakazuje. Možnost podat nabídku je tímto otevřena všem účastníkům zadávacího řízení zabývajících se předmětem této zakázky. S ohledem na výše uvedené, zadavatel nepovažuje uveřejněnou zadávací dokumentaci za diskriminační.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž toto vysvětlení včetně souvisejících dokumentů uveřejní na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <https://profily-zadavatele.cz/profil/00295892>.

Poskytnutím výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Bruntále, dne 20.10.2017